Optionen:

-SB...: Steuerbox

-LH...: LMN Hub
-T... : LMN Spannungsversorgung

-K1: EZA max. 60%
-K2: EZA max. 30%
-K3: EZA max. 0%

-K4: unterbrechbare Verbrauchseinrichtung


Ansteuerung EZA:

K1	K2	K3	
AUS	AUS	AUS	EZA 100%
EIN	AUS	AUS	EZA 60%
AUS	EIN	AUS	EZA 30%
AUS	AUS	EIN	EZA 0%

Bei EZA mit Schaltstufe 0%/100%
Parallelschaltung Kontakte K1 bis K3

Unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen

K4 EIN: Leistungsbegrenzung auf Sollwert



				Datum	17.07.26	iMSys - Steuerbox		Z-GW-SB	Projekt-Nummer	Anlage	=
				Bearb.						Ort	+
				Gepr.							
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346	Ers. f.	Ers. d.		Zeichnungsnummer	Blatt	2
										von	5